

Согласовано:

Изм. N

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

3в

Мониторинг этажных агрегатов

Агрегат 1

RS-485

Коробка распределительная

Выход

Агрегат 1

Вход

К коробкам распределительным остальных этажей блок-секции

3б

3а

Шкаф системы мониторинга этажных агрегатов

Блок-секция

Резерв

Резерв

Резерв

1. Позиционные обозначения элементов соответствуют спецификации оборудования 2012-047s/a-2-AOB2.C

2. Схема автоматизации системы мониторинга квартирных регуляторов выполнена для одного этажа блок-секции. Для остальных этажей остальных блок-секции схема аналогична.

3. Контур 1 – поквартирное регулирование воздухообмена и теплоснабжения (2012-047s/a-2-AOB).

Контур 2 – система мониторинга квартирных регуляторов (2012-047s/a-2-AOB1).

Контур 3 – система мониторинга этажных приточно-вытяжных агрегатов .

4. Шкаф системы мониторинга 3а расположен в помещении диспетчеризации. Коробки распределительные 3б расположены на стенах рядом с агрегатами.

						2012-047s/a-2-AOB2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Атаев			09.12		С	3	
Пров.		Терехов			09.12	Схема автоматизации Система мониторинга	Государственное предприятие "Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С."		
Н.Контр.		Шрубок			09.12				
Утв.		Терехов			09.12				

Формат А3