



Приборы местные		1	2	3	4	5						6
Регулятор	Блок управления	Входы										
		Выходы										
		Связь с терминалом										
		Питание										
	Терминал	Связь с блоком управления										
		RS-485										
		ИК связь										
	Пульт управления СП/С.05.02.00.000											
Выключатель освещения в туалете												
Автоматический выключатель системы												

В систему мониторинга (2012-047s/a-2-A0B1)

1. Позиционные обозначения элементов соответствуют Спецификации оборудования 2012-047s/a-2-A0B.C
2. Схема автоматизации выполнена для одной квартиры. Для остальных квартир схема аналогична.
3. Последовательность расположения коридора, жилых комнат, кухни, ванной комнаты и туалета показана условно.
4. Контур 1 – поквартирное регулирование воздухообмена и теплоснабжения.
5. * Комплектуется по разделу ОВ

						2012-047s/a-2-A0B					
Изм.	Колыч	Лист	N док.	Подпись	Дата						
Разраб.	Атаев				09.12	Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом	Стадия	Лист	Листов		
Пров.	Терехов				09.12		С	3			
Н.Контр.	Щрубок				09.12	Схема автоматизации. Система вентиляции и теплоснабжения квартир	Государственное предприятие "Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С."				
Утв.	Терехов				09.12						