

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Условные обозначения в маркировке кабелей
АВ-агрегат вентиляционный;
МAB-мониторинг агрегатов вентиляционных;
П-МAB-питание системы мониторинга агрегатов;

1. Схема соединений и подключения внешних проводов
выполнена для этажа 1 блок-секции. Для остальных этажей схема аналогична.

2. Структура индекса агрегата вентиляционного:
Индекс
Номер блок-секции
Номер этажа, на котором расположена агрегат
Номер агрегата
Структура идекса коробок распределительных,
расположенных на этажах здания:
Индекс
Номер блок-секции
Номер этажа, на котором расположена коробка
Номер коробки
Номер блок-секции 0 идентифицирует оборудование в помещении расположения
шкафа системы диспетчеризации.
Номер этажа 0 соответствует техническому подполью
3. 01-1-1-A1 ... 01-10-1-A1;
4. 01-1-1-AXT1...01-10-1-AXT1.
5. В графе "Примечание" перечня элементов приведены позиционные
обозначения элементов согласно Схеме автоматизации лист 3 и спецификации
оборудования, изделий и материалов.

01-1-1-A1

01-1-1-AXT1

Поз. обо- значение	Наименование	Кол.	Примечание
*)	Агрегат вентиляционный утилизационный "УТ-1,6"	10	ЗВ *) п.3 (Комплектуется по разделу ОВ)
A2	Шкаф системы мониторинга агрегатов вентиляционных	1	Зa 000 "Альтернатива"
*)	Коробка монтажная КМ-222 с колодкой клеммной	10	ЗБ *) п.4
	ТУ ВУ 100258222.010-2009		
	Кабель КИС-В 2х2Х0,78	112	м

2012-0475/a-2-AOB2

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Атаев			09.12	Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом	С	4	
Пров.		Терехов			09.12				
Н.Контр.		ШРУБОК			09.12	Схема соединений и подключения внешних проводов Система мониторинга агрегатов (Начало)	Государственное предприятие "Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С."		
Утв.		Терехов			09.12				

Формат А3