

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Условные обозначения в маркировке кабелей

РГ-1-регулятор квартиры 1;
РГ-2-регулятор квартиры 2;
РГ-3-регулятор квартиры 3;
РГ-4-регулятор квартиры 4;
МРГ-мониторинг квартирных регуляторов;

1. Схема электрическая принципиальная выполнена для этажа 1 блок-секции. Для остальных этажей схема аналогична.
2. Структура индекса терминала:

Индекс
Номер блок-секции
Номер этажа, на котором расположена квартира
Номер квартиры на этаже в соответствии с 2012-047s/a-2-AOB1 (лист 2).

Структура индекса коробки коммутационной и вилок X1-X6, расположенных на этажах здания:

Индекс
Номер блок-секции
Номер этажа, на котором расположена коробка
Номер коробки
N-обозначение элемента.
Номер блок-секции 0 идентифицирует оборудование в помещении расположения шкафа системы диспетчеризации.
Номер этажа 0 соответствует техническому подполью

Структура индекса коробки коммутационной и вилок X1-X6, расположенных в помещении установки шкафа диспетчеризации:

Индекс
0-помещение установки шкафа диспетчеризации
Номер устройства.
N-обозначение элемента

3. 01-1-1-A1 ... 01-10-2-A1.
4. 00-1-1-X1 ... 01-10-6-X6
5. В графе "Примечание" перечня элементов приведены позиционные обозначения элементов согласно Ссхеме автоматизации лист 5 и Спецификации оборудования, изделий и материалов.

| Поз. обо-значение | Наименование | Кол. | Примечание |
|-------------------|--|------|---|
| *) | Коробка коммутационная СП/С.05.06.00.00.000, ТУ ВУ 10000.7969.002-2006 | 10 | 2Б *) п.3 |
| A2 | Система мониторинга 2012-047s/a-2-AOB1.H1 | 1 | 2а Государственное предприятие "Институт НИПТИС им.Атаева С.С." |
| *) | Вилка тип 8Р8С экранированная | 20 | *) п.4 "Белконтмаш" |
| *) | Вилка тип 4Р4С | 80 | *) п.4 "Белконтмаш" |

| | | | | | | 2012-047s/a-2-AOB1 | | | |
|----------|---------|------|--------|---------|-------|---|--|------|--------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | | | |
| Разраб. | | | | Атаев | 09.12 | Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | Терехов | 09.12 | | С | 5 | |
| Н.Контр. | | | | ШРУБОК | 09.12 | Схема электрическая принципиальная Система мониторинга (Начало) | Государственное предприятие "Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С." | | |
| Утв. | | | | Терехов | 09.12 | | | | |

Формат А3