Технические условия расположения средств автоматизации и проводок.

1. Монтаж защитного зануления выполнить согласно ГОСТ 30331.1-95, ПУЭ РК и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

2. Позиционные обозначения элементов соответствуют обозначениям, принятым в Схеме соединений внешних проводок листы 5...7.

3. Расположение электрооборудования, средств автоматизации, длины и расположение трас уточнить при монтаже.

4. Нумерация проводов и кабелей соответствует Схеме соединений внешних проводок листы 5...7.

5. В прямоугольниках указаны номера прокладываемых трасс в соответствии со Схемой соединений внешних проводок листы 5..7.

6. Строительная часть показана условно.

7. Монтаж средств автоматизации выполнять в соответствии со СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

8. Проход проводок через стены и перекрытия выполнять в соответствии со СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

9. Кабели прокладывать по окончании монтажа оборудования части ОВ.

10. Расположение узла 2 в помещении диспетчеризации уточнить по месту.

11. Коробки ХХ-ХХ-Х-АХТ1 крепить саморезом поз.5 и дюбелем поз.7 в двух точках по диагонали изделий. Шкаф системы мониторинга А2 крепить к стенам согласно документации на систему мониторинга.

12. Проводки от распределительных коробок ХХ-ХХ-Х-АХТ1 первых этажей до помещения диспетчеризации проложить в техподполье по существующим лоткам.

13. Проводки проложить в штрабах до зашивки потолка, за зашивкой потолка проводки проложить в кабель-каналах поз. 9.

14. Провода объединить в жгуты по месту кабельными стяжками поз.11.

15. Узел 1 - подключение к агрегатам вентиляционным и коробкам распределительным (листы 8-9).

Узел 2 - подключение к системе диспетчеризации (лист 9).

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

2012-047s/a-2-АОВ2

Разраб.	Атаев	09.12	Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом
Пров.	Терехов	09.12	
Н.Контр.	Шрубок	09.12	Технические условия расположения средств автоматизации и проводок. Мониторинг агрегатов вентиляционных
Утв.	Терехов	09.12	

Стадия	Лист	Листов
С	7	

Государственное предприятие "Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С."

Формат А4