

Согласовано:

Инв.№ подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество единицы	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Вентиляция							
	1.1 Оборудование							
1	Приточно-вытяжная установка	ABTY-250-П-АС		ООО "Альтернатива"	шт	20	40	Правого исполнения
2	Приточно-вытяжная установка	ABTY-250-П-АС		ООО "Альтернатива"	шт	16	40	Левого исполнения
	1.2 Изделия и материалы							
3	Воздухораспределитель	ДПУ-М 100		Арктика (Россия)	шт	36		
4	Решётка вентиляционная	ND12-R		Europlast(Латвия)	шт	142		
5	Клапан обратный	KOM 125		Vents (Украина)	шт	36	0,27	
6	Муфта соединительная Ø125			ООО"Герада Климат"	шт	100	0,3	
7	Воздуховод гибкий звукогасящий Ø125	Sonodec		DEC (Дания)	м	92		кол. уточнить по монтажной смете
8	Воздуховод гибкий неутепленный Ø100	Aludec		DEC (Дания)	м	80		кол. уточнить по монтажной смете
9	Воздуховод гибкий утепленный Ø125	Isodec		DEC (Дания)	м	100		кол. уточнить по монтажной смете
10	Воздуховод гибкий неутепленный Ø125	Aludec		DEC (Дания)	м	44		кол. уточнить по монтажной смете
11	Воздуховод гибкий звукогасящий Ø100	Sonodec		DEC (Дания)	м	40		кол. уточнить по монтажной смете
	Воздуховод из оцинкованной стали s=0,5 мм							
12	Ø 125	ГОСТ 14918-80			м	334		кол. уточнить по монтажной смете
13	Ø 100	ГОСТ 14918-80			м	142		кол. уточнить по монтажной смете

1. Допускается замена на оборудование и материалы других заводов-изготовителей (поставщиков) с аналогичными техническими характеристиками на основании тендера.

						2012-047s/a-1-OB.C			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата				
Разраб.	Жило				09.12	Среднеэтажный многоподъездный энергоэффективный жилой дом	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Пров.	Терехов				09.12		С	1	2
Н.контр.	Шрубок				09.12	Спецификация оборудования изделий и материалов	Государственное предприятие "Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С."		
Утв.	Терехов				09.12				